



KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427431	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset 3415M V		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n 400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

basset

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	basset 3415M V		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	JK/27.9.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)		3427431		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	4.4		C16		
	4.5		C16		
	4.6		C16		

<p> UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com </p>	Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti	2/2	Arkistotunnus
	Tark.	JK	Muutos	JK/27.9.2023		Keskustunnus	Piir. n:o	
	Hyv.	PK	Suhde					