


Keskukseen syvyys 160 mm



2 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427460	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli	basset 3812M+PR1	Nimellisteho	50 Hz
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	PH / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	50 A	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	A ja B
		Paino	- kg

**basset**

<b>UTU</b>	UTU OY MADE IN FINLAND	<b>CE</b>	<b>FI</b>
MALLI	basset 3812M+PR1		
I <sub>nA</sub>	50 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	



**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/19.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)				3427460

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		
	4	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	5.1		C16		
5.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
5.3		C16			