


Keskukseen syvyys 160 mm



2 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427462	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli	basset 3812M+PR2	Nimellisteho	50 Hz
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino
			- kg

basset

UTU	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI	basset 3812M+PR2		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	RS/19.4.2023
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Arkistotunnus
Piir. n:o

3427462

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	L1	1.1		C10	
	L2	1.2		C10	
	L3	1.3		C10	
	L1	2.1		C16	
	L2	2.2		C16	
	L3	2.3		C16	
	L1	3.1		C10	
	L2	3.2		C10	
	L3	3.3		C10	
	L1	3.4		C16	
	L2	3.5		C16	
	L3	3.6		C16	
	L3	4	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16	
	L1	5.1		C16	
	L2	5.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16	
	L3	5.3		C16	
	L3	6	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16	
	L1	7.1		C16	
L2	7.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
L3	7.3		C16		