


VÄRI RAL 7024



2 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3427463	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli	basset 3812M+PR2 X	Nimellisteho	50 Hz
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	A ja B
		Paino	- kg

basset

UTU	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI	basset 3812M+PR2 X		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com






















Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	RS/19.4.2023
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)


KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piiir. n:o

Arkistotunnus

3427463

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		
	4	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	5.1		C16		
	5.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	5.3		C16		
	6	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	7.1		C16		
	7.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	7.3		C16		

 <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RP Tark. JK Hyv. JP	Pvm. 17.3.2022 Muutos RS/19.4.2023 Suhde	PÄÄKAAVIO Keskustunnus	Lehti 2/2 Piir. n:o	Arkistotunnus <p style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">3427463</p>
--	----------------------------------	--	----------------------------------	------------------------	--