


Keskukseen syvyys 160 mm



2 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3427464	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset 3818M			4--5 autom./vaihe 0,7
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

**basset**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	basset 3818M		
I <sub>nA</sub>	50 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	



**UTU OY**  
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
 Puh. 02-550 800  
 www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	3427464	

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
L1	1.1		C10		
L2	1.2		C10		
L3	1.3		C10		
L1	2.1		C16		
L2	2.2		C16		
L3	2.3		C16		
L1	3.1		C10		
L2	3.2		C10		
L3	3.3		C10		
L1	3.4		C16		
L2	3.5		C16		
L3	3.6		C16		
L1	4.1		C10		
L2	4.2		C10		
L3	4.3		C10		
L1	4.4		C16		
L2	4.5		C16		
L3	4.6		C16		