




kWh-MITTARI

HUOM!
YLIJÄNNITESUOJAN
VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI





HUOM!
TYÖMAALLA ASENNUKSEN
YHTEYDESSÄ KYTKETTÄVÄ
MAADOITUSJOHDIN 16mm²
YLIJÄNNITESUOJALTA
POTENTIAALINTASAUSSKISKOOON



KESKUKSEN SINETÄITY OSA

KESKUKSEN ULKOPUOLELLA



1-TARIFI + YLIJÄNNITESUOJA
MITTAUSKYTKENTÄKAAVIO

Suun. JK	Pvm. 18.12.2012	Piir. lyppi	Lehti 1/1	Arkistotunnus
Tark. TV	Muutos 20.5.2025	Keskustunnus	Piir. n:o	1T-Y-BE
Hyv. PK	Suhde			