



# SERTIFIKAATTI FI/40524

Viihteemme: HEL-CERT191200830-01

**Tuote** Mittari- ja ryhmäkeskusjärjestelmä

**Tyyppi** BEAGLE

**Sertifikaatin haltija** Utu Oy  
Ahjontie 1  
FI-28400, Ulvila, Finland

**Tekniset tiedot** I<sub>nA</sub> 25 A, U<sub>n</sub> 400 V, 50 Hz, I<sub>cw</sub> <10 kA, 3/N/PE, IP34, IK08  
Suojausluokka I

**Muita tietoja** Energiamittaritila (SFS 5601): TM2  
Mitat 450 x 700/950/1500 x 160 mm  
Aine: Teräs  
Asennustapa: pinnalle asennettava, seinäkiinnitys ja pylväskiinnitys  
BEAGLE järjestelmään kuuluvat tyypit, katso tämän Sertifikaatin sivu 2

**Tuote täyttää standardit** EN 61439-1:2011  
EN 61439-3:2012

**Voimassaolo** Tämä sertifikaatti on voimassa 2024-12-27 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

**Myöntämispäivämäärä** 2019-12-27

**SGS Fimko Ltd**

**Allekirjoitus**

  
Sixten Lökfors  
Projektipäällikkö


SGSSGScSt

**SGS Fimko Ltd**

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland  
t. +358 9 696 361 [www.sgs.fi](http://www.sgs.fi)

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)



**Valmistaja**

Utu Oy  
Ahjontie 1  
FI-28400, Ulvila, Finland

**Valmistuapaikka**

Utu Oy  
Ahjontie 1  
FI-28400, Ulvila, Finland

**Direktiivi informaatio**

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifikaatin myöntämishetkellä.

**Lisätietoja**

Beagle järjestelmään kuuluvat tyypit:  
Beagle 34xx...

xx = johdonsuoja-automaattien määrä  
P25 = päävarokkeet: 3 x 25 A varokepesät  
PR = pistorasia 1 kpl schuko 16 A ja 1 kpl 5-nap. 3x16A  
JAL = kiinteällä jalustalla  
Y = ylijännitesuoja, kaasupurkaus  
YVP = ylijännitesuoja, varistori  
SST = johdonsuojakatkaisijat B-käyrällä, sis. sulaketarvikkeet 25A  
B-kaari, sisältäen 25 A sulake tarvikkeita

Lisävarusteet:

Jalusta 450/550, iskulujuus IK09  
Kaapelisuoja  
Pylväisasennuspakaus  
JAL-kansi 450  
Liitinpaketti beagle

**Perustuu testauksiin:**

277854-1, 262192-1, 298475-1