

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426207	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli beagle 3406P25+PR+JAL		Nimellisteho	50 Hz
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	25 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino - kg

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3406P25+PR+JAL		
InA	25 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com












Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RS/30.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)


KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piiir. n:o

Arkistotunnus

3426207

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ MAADOITUSELEKTRODI ○ PUTKISTOMAADOITUS ○ ANT. LAITTEIDEN MAAD. 					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
 <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/25		
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
<p>TILAVARAUS 7 MOD</p>					

 <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK Tark. TV Hyv. PK	Pvm. 5.12.2013 Muutos RS/30.3.2023 Suhde	PÄÄKAAVIO Keskustunnus	Lehti 2/2 Piir. n:o	Arkistotunnus <p style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">3426207</p>
--	----------------------------------	--	----------------------------------	------------------------	--