



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426203	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli beagle 3406P25+PRYVP		Nimellistajuuus	50 Hz
PL / kW	I <sub>NA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojajuus sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojajamaad. ja koteloointi
Nimellisvirta, keskus	I <sub>NA</sub>	25 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I <sub>NC</sub>	- A	TN-S järjestelmä
Terminen rajavirta	I <sub>cw ts</sub>	< 10 kA	Ympäristöolot
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**beagle**



UTU OY  
MADE IN FINLAND



MALLI	beagle 3406P25+PRYVP	
I <sub>NA</sub>	25 A	EN 61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP 34
F	50 Hz	TYÖ N:0



UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	23.12.2014
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2  
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426203

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/25			
		Ylijännitesuoja 3-nap (SPN900)				
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C10			
	3.2		C10			
	3.3		C10			
	4.1		C16			
	4.2		C16			
	4.3		C16			



**UTU OY**  
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
 Puh. 02-550 800  
 www.utu.eu

Suunn. JK  
 Tark. TV  
 Hyv. PK

Pvm. 23.12.2014  
 Muutos RP/2.11.2021  
 Suhde

**PÄÄKAAVIO**  
 Keskustunnus

Lehti 2/2  
 Piir. n:o

Arkistotunnus

3426203