




Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3		Sähkö n:o 3426219		Nimellinen tasoituskerroin 2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli beagle 3806 P63+PR 50A				
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	
Nimellisjännite		U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite		- V		Nimellistajuuus 50 Hz
Nimellisieristysjännite		U _i	400 V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus		I _{nA}	50 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit		I _{nC}	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta		I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta		I _{pk}	- kA	Paino - kg

beagle



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI beagle 3806 P63+PR 50A

InA 50 A

EN 61 439-3

Un 400 V

IP 34

F 50 Hz

TYÖ N:o



UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP

Pvm. 18.2.2021

KOKOONPANOKUVA

Lehti 1/2

Arkistotunnus

Tark. JK

Muutos RP/2.11.2021

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv. PK

Suhde 1:10 (A4)

3426219

