



PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332067	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8	
Malli	boxer-siro 3418P25		4--5 autom./vaihe 0,7	
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
			6--9 autom./vaihe 0,6	
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

boxer

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI boxer-siro 3418P25

InA 25 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:0

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RS/31.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332067

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/25		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	5.4		C16		
	5.5		C16		
	5.6		C16		

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/31.3.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			