



SERTIFIKAATTI FI/41321

Viitteemme

HEL-CERT220300336-01

Tuote

Mittari- ja ryhmäkeskusjärjestelmä

Typpi

BOXER

Sertifikaatin haltija

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot

I_nA 25/35/63 A, U_n 400 V, 50 Hz, 3/N/PE, IP30

Muita tietoja

Energiamittaritila (SFS 5601): TM2
Aine: Fe
Pinnalle asennettava ja upotettava
BOXER järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän sertifikaatin sivu 2

Tuote täyttää standardit

EN IEC 61439-1:2021
EN 61439-3:2012

Voimassaolo

Tämä sertifikaatti on voimassa 2027-03-02 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Myöntämispäivämäärä

2022-03-02

SGS Fimko Oy

Allekirjoitus


Sixten Lökfors
Projektipäällikkö

Valmistaja

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Valmistuspaikka

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Direktiivi-informaatio

Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifikaatin myöntämishetkellä

Additional information

Boxer järjestelmään kuuluvat seuraavat keskusmallit:
Boxer 34xx / 38xx..., IT-boxer 38xx...

Mitat 290/500 x 600/850/1200/1400/1600/1750 x 100/135 mm

xx = johdonsuoja-automaattien määrä

P25 = pääläppävarokkeet 3 x 25 A varokepesät

P63 = pääläppävarokkeet 3 x 63 A varokepesät

J = johdonsuoja-automaatit ja N- ja PE -liittimet jousiliittimin

YVP = ylijännitesuoja, varistori

1T = 1-tariffi

2T = 2-tariffi

63 A = keskuksen nimellisvirta 63 A

V = vikavirtasuojen takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty

SLY1.2 = sähkölämmityksen ohjausyksikkö

Lisäosat:

IT-osa/600

IT-osa/850

Telerasia

Kaapelisuoja ylös

Ovi 600/75

Ovi 850/75

Ovi 1400/45

Ovi 1400/75

Ovi 1200/45

Sähkölämmitysyksiköt

SLY1.2

SLY3.2

Perustuu testauksiin:

HELES2202000237-1, 277846-1 ja 258377-1