



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20.5



Keskukseen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

|                           |                     |                    |                            |                          |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3               | Sähkö n:o           | 3332009            | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8    |
| Malli                     | boxer 3836 2T-Y V   |                    |                            | 4--5 autom./vaihe 0,7    |
| P <sub>L</sub> / kW       | I <sub>nA</sub> / A | U <sub>n</sub> / V | P <sub>H</sub> / kW        | 6--9 autom./vaihe 0,6    |
| Nimellisjännite           | U <sub>n</sub>      | 400 V              | Nimellisteho               | 50 Hz                    |
| Apupiirin nimellisjännite | - V                 |                    | Suojaus sähköiskulta       | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisristysjännite     | U <sub>i</sub>      | 400 V              | Maadoitusjärjestelmä       | TN-S järjestelmä         |
| Nimellisvirta, keskus     | I <sub>nA</sub>     | 63 A               | Ympäristöolot              | Normaalit                |
| Nimellisvirta, piirit     | I <sub>nC</sub>     | - A                | EMC-käyttöympäristö        | A ja B                   |
| Terminen rajavirta        | I <sub>cw 1s</sub>  | < 10 kA            | Paino                      | - kg                     |
| Dynaaminen rajavirta      | I <sub>pk</sub>     | - kA               |                            |                          |

**boxer**

UTU OY  
MADE IN FINLAND

MALLI boxer 3836 2T-Y V

I<sub>nA</sub> 63 A EN 61 439-3

U<sub>n</sub> 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:0

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn. RP Pvm. 7.1.2019  
Tark. JK Muutos RP/1.6.2021  
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/3  
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332009

| KESKUS | NRO | NIMITYS                                                 | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|----|----------|
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        |     |                                                         |     |    |          |
|        | 01  | Talokaapeli<br>( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 ) | /63 |    |          |
|        |     | Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)           |     |    |          |
|        |     | Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33)                    |     |    |          |
|        | 1.1 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 1.2 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 1.3 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 2.1 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 2.2 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 2.3 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 3.1 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 3.2 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 3.3 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 4.1 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 4.2 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 4.3 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 5.1 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 5.2 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 5.3 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 5.4 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 5.5 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 5.6 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 6.1 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 6.2 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 6.3 |                                                         | C10 |    |          |
|        | 6.4 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 6.5 |                                                         | C16 |    |          |
|        | 6.6 |                                                         | C16 |    |          |



UTU OY

AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.

RP

Pvm.

7.1.2018

PÄÄKAAVIO

Lehti

2/3

Arkistotunnus

Tark.

JK

Muutos

RP/1.6.2021

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

PK

Suhde

3332009

[illegible]