



2 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332011	Nimellinen tasoisuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	boxer 3836J 2T V			
Pl / kW	InA / A	Un / V	Ph / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V		Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

**boxer**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	boxer 3836J 2T V		
InA	50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:0	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/3	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/31.3.2023	Keskustunnus	Piir.	n:o	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3332011

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
KESKUKSEN ULKOPUOLELLA					
<p>QO1 80A</p> <p>kWh</p> <p>Al/Cu</p> <p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p> <p>X1</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )	/63		
Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)					
L1	1.1		C10		
L2	1.2		C10		
L3	1.3		C10		
L1	2.1		C10		
L2	2.2		C10		
L3	2.3		C10		
L1	3.1		C16		
L2	3.2		C16		
L3	3.3		C16		
L1	4.1		C16		
L2	4.2		C16		
L3	4.3		C16		
<p>5F4 4x25A/30mA</p>	5.1		C10		
L2	5.2		C10		
L3	5.3		C10		
L1	5.4		C16		
L2	5.5		C16		
L3	5.6		C16		
<p>6F4 4x25A/30mA</p>	6.1		C10		
L2	6.2		C10		
L3	6.3		C10		
L1	6.4		C16		
L2	6.5		C16		
L3	6.6		C16		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	7.1		C10		
	7.2		C10		
	7.3		C10		
	7.4		C16		
	7.5		C16		
	7.6		C16		
	8.1		C10		
	8.2		C10		
	8.3		C10		
	8.4		C16		
	8.5		C16		
	8.6		C16		

<p><b>UTU OY</b>          AHJONTIE 1, 28400 ULVILA          Puh. 02-550 800          www.utugroup.com</p>	Suunn. RP	Pvm. 7.1.2019	PÄÄKAAVIO	Lehti 3 / 3	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/31.3.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			

3332011