




kWh-MITTARI


HUOMI!
YLIÄNNITESUOJAN
VARISTORIPAIRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI



HUOMI!
TYÖMAALIA ASENNUKSEN
YHTEYDESSÄ KYTKETTÄVÄ
MAADOITUSJOHDIIN 16mm²
YLIÄNNITESUOJALLA
POTENTIAALINTASAUSSKISSOON!



KESKUKSEN ULKOPUOLELLA



KESKUKSEN SINETÖITY DSA

Suun.	Jk	Pvm	Pir. tyyppi	lehti
		18.12.2012		1 / 1
Tark.	TV	Muutos	Keskusteluus	Pir. n:o
		20.5.2025		1T-Y-B0-C0
Hv.	PK	Sähkö		