



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILVET:

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA. MITTAUKSEN JÄLKEEN PALAUTA N- JA PE-KISKON YHDISTYS!

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITETTÄ MITTARILTA EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

YLIJÄNNITESUOJAN VARISTORIPATRUUNAT IRROTETTAVA ERISTYSVASTUSMITTAUKSEN AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332081	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	BOXER3848P63-YV			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistaaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

boxer

UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI	BOXER3848P63-YV	
I _{nA}	63 A	EN 61 439-3
U _n	400 V	Valm.
F _n	50 Hz	Valm.nro
IP	30	Työnro

UTU **UTU OY**
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/31.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332081

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²) Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)	/63			
	KESKUKSEN SINETÖITY OSA					
	L1	1.1		C10		
	L2	1.2		C10		
	L3	1.3		C10		
	L1	2.1		C10		
	L2	2.2		C10		
	L3	2.3		C10		
	L1	3.1		C10		
	L2	3.2		C10		
L3	3.3		C10			
L1	4.1		C16			
L2	4.2		C16			
L3	4.3		C16			
L1	5.1		C16			
L2	5.2		C16			
L3	5.3		C16			
L1	6.1		C16			
L2	6.2		C16			
L3	6.3		C16			
	L1	7.1		C10		
	L2	7.2		C10		
	L3	7.3		C10		
	L1	7.4		C16		
	L2	7.5		C16		
	L3	7.6		C16		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	8.1		C10		
	8.2		C10		
	8.3		C10		
	8.4		C16		
	8.5		C16		
	8.6		C16		
	9.1		C10		
	9.2		C10		
	9.3		C10		
	9.4		C16		
	9.5		C16		
	9.6		C16		
10.1		C10			
10.2		C10			
10.3		C10			
10.4		C16			
10.5		C16			
10.6		C16			
11.1		C10			
11.2		C10			
11.3		C10			
11.4		C16			
11.5		C16			
11.6		C16			