



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48 mm

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o 3332137 | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8 |
| Malli bulldog 3836+SLY1.2J | | | 4--5 autom./vaihe 0,7 |
| P _L / kW | I _{nA} / A | U _n / V | PH / kW |
| | | | 6--9 autom./vaihe 0,6 |
| Nimellisjännite | U _n 400 V | Nimellistaajuus | 50 Hz |
| Apupiirin nimellisjännite | - V | Suojous sähköiskulta | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite | U _i 400 V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | I _{nA} 50 A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Nimellisvirta, piirit | I _{nc} - A | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Terminen rajavirta | I _{cw 1s} < 10 kA | Paino | - kg |
| Dynaaminen rajavirta | I _{pk} - kA | | |

bulldog



UTU OY
MADE IN FINLAND



| | | | |
|-----------------|----------------------|---------|----------|
| MALLI | bulldog 3836+SLY1.2J | | |
| I _{nA} | 50 A | EN | 61 439-3 |
| U _n | 400 V | IP | 30 |
| F | 50 Hz | TYÖ N:o | |



UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

| | | | |
|--------|----|--------|--------------|
| Suunn. | JP | Pvm. | 09.11.2015 |
| Tark. | TV | Muutos | RS/21.4.2023 |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) |

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3

Arkistotunnus

Piir. n:o

3332137

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--------|-----|--|-----|----|----------|
| | | Pääkytkin | 80A | | |
| | | Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33, 55) | | | |
| | 1.1 | Ohjausjännite | C10 | | |
| | 1.2 | Yöajan apurele | C10 | | |
| | 1.3 | Kiukaan apurele | C10 | | |
| | 2.1 | Varaava lämmitys | C10 | | |
| | 2.2 | Varaava lämmitys | C10 | | |
| | 2.3 | Varaavan lämmityksen ohjauskytkin | C10 | | |
| | 3.1 | | C10 | | |
| | 3.2 | Varaava lämmitys | C10 | | |
| | 3.3 | Varaavan lämmityksen ohjauskytkin | C10 | | |
| | 4.1 | | C10 | | |
| | 4.2 | Lämminvesivaraaja | C10 | | |
| | 4.3 | | C10 | | |
| | 5.1 | | C10 | | |
| | 5.2 | | C10 | | |
| | 5.3 | | C10 | | |
| | 6.1 | | C16 | | |
| | 6.2 | | C16 | | |
| | 6.3 | | C16 | | |
| | 7.1 | | C16 | | |
| | 7.2 | | C16 | | |
| | 7.3 | | C16 | | |
| | 8.1 | | C16 | | |
| | 8.2 | | C16 | | |
| | 8.3 | | C16 | | |
| | 9.1 | | C10 | | |
| | 9.2 | | C10 | | |
| | 9.3 | | C10 | | |
| | 9.4 | | C16 | | |
| | 9.5 | | C16 | | |
| | 9.6 | | C16 | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|--|
| <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p> | Suunn. JP Tark. TV Hyv. PK | Pvm. 09.11.2015 Muutos RS/21.4.2023 Suhde | PÄÄKAAVIO Keskustunnus | Lehti 2/3 Piir. n:o | Arkistotunnus <p style="text-align: right; font-size: 24px;">3332137</p> |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|--|

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS |
|--|---|---------|---|----|----------|
| <p>3L+N+PE 10F4 4x25A/30mA L1 L2 L3 L1 L2 L3</p> | <p>10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6</p> | | <p>C10 C10 C10 C16 C16 C16</p> | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|
| <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p> | <p>Suunn. JP Tark. TV Hyv. PK</p> | <p>Pvm. 09.11.2015 Muutos RS/21.4.2023 Suhde</p> | <p>PÄÄKAAVIO Keskustunnus</p> | <p>Lehti 3 / 3 Piir. n:o</p> | <p>Arkistotunnus 3332137</p> |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|