



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332137	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	bulldog 3836+SLY1.2J			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI	bulldog 3836+SLY1.2J	
I _{nA}	50 A	EN 61 439-3
U _n	400 V	IP 30
F	50 Hz	TYÖ N:o



UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com






































Suunn.	JP	Pvm.	09.11.2015
Tark.	TV	Muutos	RS/21.4.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)


KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332137

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
					
		Pääkytkin	80A		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)			
		Yöajan apurele			
		Kiukaan apurele			
	1.1	Ohjausjännite	C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2	Varaava lämmitys	C10		
	2.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	3.1		C10		
	3.2	Varaava lämmitys	C10		
	3.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	4.1		C10		
	4.2	Lämminvesivaraaja	C10		
	4.3		C10		
	5.1		C10		
	5.2		C10		
	5.3		C10		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C16		
	7.2		C16		
	7.3		C16		
	8.1		C16		
	8.2		C16		
	8.3		C16		
	9.1		C10		
	9.2		C10		
	9.3		C10		
	9.4		C16		
	9.5		C16		
	9.6		C16		

 <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JP Tark. TV Hyv. PK	Pvm. 09.11.2015 Muutos RS/21.4.2023 Suhde	PÄÄKAAVIO Keskustunnus	Lehti 2/3 Piir. n:o	Arkistotunnus <h1 style="text-align: right;">3332137</h1>
--	----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------	--

