



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332155	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli bulldog 3848+SLY1.2J			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n 400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc} - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw} 1s < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA		

bulldog

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	bulldog 3848+SLY1.2J		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012
Tark.	TV	Muutos	RS/21.4.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332155

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		Pääkytkin	80A			
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)				
		Yöajan apurele				
		Kiukaan apurele				
	L1	1.1	Ohjausjännite	C10		
	L2	1.2		C10		
	L3	1.3		C10		
	L1	2.1		C10		
	L2	2.2	Varaava lämmitys	C10		
	L3	2.3		C10		
			Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	L1	3.1		C10		
	L2	3.2	Varaava lämmitys	C10		
	L3	3.3		C10		
			Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	L1	4.1		C10		
	L2	4.2	Lämminvesivaraaja	C10		
	L3	4.3		C10		
	L1	5.1		C10		
	L2	5.2		C10		
L3	5.3		C10			
L1	6.1		C10			
L2	6.2		C10			
L3	6.3		C10			
L1	7.1		C10			
L2	7.2		C10			
L3	7.3		C10			
L1	8.1		C16			
L2	8.2		C16			
L3	8.3		C16			
L1	9.1		C16			
L2	9.2		C16			
L3	9.3		C16			
L1	10.1		C16			
L2	10.2		C16			
L3	10.3		C16			

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/3	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/21.4.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	11.1		C10		
	11.2		C10		
	11.3		C10		
	11.4		C16		
	11.5		C16		
	11.6		C16		
	12.1		C10		
	12.2		C10		
	12.3		C10		
	12.4		C16		
	12.5		C16		
	12.6		C16		
	13.1		C10		
	13.2		C10		
	13.3		C10		
	13.4		C16		
	13.5		C16		
	13.6		C16		

<p> UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com </p>	Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 3 / 3	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/21.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	3332155
	Hyv. PK	Suhde			