



EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332155	Nimellinen tasoituserroin	2-3 autom./vaihe 0,8
Malli	bulldog 3848+SLY1.2J			4-5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6-9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n 400 V		Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V		Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V		Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 50 A		Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC} - A		EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA		Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA			

UTU OY
MADE IN FINLAND

CE FI

MALLI **bulldog 3848+SLY1.2J**

InA **50 A** EN **61 439-3**

Un **400 V** IP **30**

F **50 Hz** TYÖ N:o

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)			
		Yöajan apurele			
		Kiukaan apurele			
	1.1	Ohjausjännite	C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2	Varaava lämmitys	C10		
	2.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	3.1		C10		
	3.2	Varaava lämmitys	C10		
	3.3		C10		
		Varaavan lämmityksen ohjauskytkin			
	4.1		C10		
	4.2	Lämminvesivaraja	C10		
	4.3		C10		

