



VÄRI RAL 7024

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426387	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli	collie 3806P00 1T+PR-Y JAL X 63A	Nimellisteho	50 Hz
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	PH / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	63 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Paino - kg

**collie**

<b>UTU</b>	UTU OY	<b>CE</b>	<b>FI</b>
	MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P00 1T+PR-Y JAL X 63A		
I <sub>nA</sub>	63 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU** **UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	7.3.2023
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426387

