



VÄRI RAL 7024

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426387	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P00 1T+PR-Y JAL X 63A		Nimellisteho	50 Hz
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino - kg

**collie**

<b>UTU</b>	UTU OY MADE IN FINLAND	<b>CE</b>	<b>FI</b>
MALLI	collie 3806P00 1T+PR-Y JAL X 63A		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	7.3.2023
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426387

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> <p>1F4 4x25A/30mA</p> <p>L3</p> <p>L1</p> <p>L2</p> <p>L3</p> <p>L1</p> <p>L2</p> <p>L3</p> <p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 10-50 / Cu 10-50 )	/00		
		Yhdistelmäyläjännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		