


Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o 3426343 | Nimellinen tasoituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 |
| Malli collie 3806P63 1T+PR-Y 63A | | | |
| Pl / kW | InA / A | Un / V | PH / kW |
| Nimellisjännite | Un | 400 V | Pistorasieryhmät 0,7 |
| Apupiirin nimellisjännite | - V | Nimellistajuuus | 50 Hz |
| Nimellisieristysjännite | Ui: 400 V | Suojous sähköiskulta | Suojomoad. ja kotelointi |
| Nimellisvirta, keskus | InA 63 A | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, piirit | InC - A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Terminen rajavirta | Icw 1s < 10 kA | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Dynaaminen rajavirta | Ipk - kA | Paino | - kg |

collie

| | | | |
|-------|----------------------------|---------|----------|
| | UTU OY MADE IN FINLAND | | |
| MALLI | collie 3806P63 1T+PR-Y 63A | | |
| InA | 63 A | EN | 61 439-3 |
| Un | 400 V | IP | 34 |
| F | 50 Hz | TYÖ N:o | |

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------------|----------------|-----------|-----|---------------|
| Suunn. | RP | Pvm. | 7.1.2019 | KOKOONPANOKUVA | Lehti | 1/2 | Arkistotunnus |
| Tark. | JK | Muutos | RS/3.4.2023 | Keskustunnus | Piir. n:o | | |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) | | | | |

3426343

