


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KIPLI:

- I - VERKKO
II - VARAVOIMA

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426349	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli collie 3806P63 1T+PRG-Y 63A		Nimellistajuuus	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	32/63 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T+PRG-Y 63A	InA	32/63 A
		EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RS/17.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426349

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L+N+PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
<p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p> <p>Al/Cu</p> <p>OX1 32A</p> <p>U1</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
		Kojevastake	32A		
		Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
<p>1F4 4x25A/30mA</p> <p>1X1</p> <p>1X2</p> <p>2X1</p>	1	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	<p>Suunn. JK</p> <p>Tark. TV</p> <p>Hyv. PK</p>	<p>Pvm. 5.12.2013</p> <p>Muutos RS/17.3.2023</p> <p>Suhde</p>	<p>PÄÄKAAVIO</p> <p>Keskustunnus</p>	<p>Lehti 2/2</p> <p>Piir. n:o</p>	<p>Arkistotunnus</p> <p>3426349</p>
---	---	---	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------