


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILPI:

I – VERKKO
II – VARAVOIMA

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426347	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 1T+PRG		Nimellistajuuus	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojajous sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	32/50 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino - kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T+PRG		
InA	32/50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark. TV	Muutos RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)			3426347

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L+N+PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
		Kojevastake	32A		
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	<p>Suunn. JK Tark. TV Hyv. PK</p>	<p>Pvm. 5.12.2013 Muutos RS/3.4.2023 Suhde</p>	<p>PÄÄKAAVIO Keskustunnus</p>	<p>Lehti 2/2 Piir. n:o</p>	<p>Arkistotunnus 3426347</p>
---	---	--	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------