


Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

#### PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILVET:

I – VERKKO  
II – VARAVOIMA

**HUOM!** ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA. MITTAUKSEN JÄLKEEN PALAUTA N- JA PE-KISKON YHDISTYS!

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426347	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasieryhmät 0,7
Malli	COLLIE3806P631T+PRG	Nimellistajuuus	50 Hz
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	Ph / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojajouus sähköiskulta Suojajouud. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	32/50 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nC</sub>	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Paino - kg

**collie**

<b>UTU OY</b> MADE IN FINLAND		<b>CE</b>
MALLI <input type="text" value="COLLIE3806P631T+PRG"/>		
I <sub>nA</sub> <input type="text" value="32/50 A"/>	EN <input type="text" value="61 439-3"/>	
U <sub>n</sub> <input type="text" value="400 V"/>	Valm. <input type="text"/>	
F <sub>n</sub> <input type="text" value="50 Hz"/>	Valm.nro <input type="text" value="3426347"/>	
IP <input type="text" value="34"/>	Työnro <input type="text"/>	

**UTU** **UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark. TV	Muutos RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)			3426347

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L+N+PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
<p>L1</p>	2.1		C16		
<p>L2</p>	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
<p>L3</p>	2.3		C16		
<p>L1</p>	3.1		C16		
<p>L2</p>	3.2		C16		
<p>L3</p>	3.3		C16		
<p>L1</p>	4.1		C10		
<p>L2</p>	4.2		C10		
<p>L3</p>	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	<p>Suunn. JK</p> <p>Tark. TV</p> <p>Hyv. PK</p>	<p>Pvm. 5.12.2013</p> <p>Muutos RS/3.4.2023</p> <p>Suhde</p>	<p>PÄÄKAAVIO</p> <p>Keskustunnus</p>	<p>Lehti 2/2</p> <p>Piir. n:o</p>	<p>Arkistotunnus</p> <p>3426347</p>
---	---	--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------