



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426339	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 3806P63 1T+PRY		4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _{NA} / A	U _N / V	P _H / kW
Nimellisjännite	U _N	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I _{NA}	50 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I _{NC}	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	I _{cw}	ts < 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T+PRY		
I _{NA}	50 A	EN	61 439-3
U _N	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426339

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63			
		Ylijännitesuoja 3-nap (SPA400)				
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			
	TILAVARAUS 16 MOD					