


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426336	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 1T			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Ympäristöolot
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T	InA	50 A
		EN	61 439-3
		Un	400 V
		IP	34
		F	50 Hz
		TYÖ N:O	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012
Tark.	TV	Muutos	RS/20.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2

Arkistotunnus

Piir. n:o

3426336

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>		<p>01 Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm<sup>2</sup>)</p>	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>	<p>1.1 1.2 1.3  2.1 2.2 2.3</p>		<p>C16 C16 C16  C10 C10 C10</p>		
<p>TILAVARAUS 24 MOD</p>					