


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426336	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6	
Malli collie 3806P63 1T				
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V		Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 1T		
InA	50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RP/1.6.2021	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				

3426336

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63			
	1.1		C16			
	1.2		C16			
	1.3		C16			
	2.1		C10			
	2.2		C10			
	2.3		C10			