

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426334	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 2T+PR-Y+JAL		Nimellistajuuus	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U _n / V	Ph / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Ympäristöolot Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino - kg

collie

UTU	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI	collie 3806P63 2T+PR-Y+JAL	I _{nA}	50 A
		EN	61 439-3
		U _n	400 V
		IP	34
		F	50 Hz
		TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com



Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RS/20.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)


KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426334

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L,N,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
<p>X1</p>		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

 <p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK Tark. TV Hyv. PK	Pvm. 5.12.2013 Muutos RS/20.3.2023 Suhde	PÄÄKAAVIO Keskustunnus	Lehti 2/2 Piir. n:o	Arkistotunnus <p style="text-align: right; font-size: 24px;">3426334</p>
--	----------------------------------	--	----------------------------------	------------------------	--