



PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426334	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli collie 3806P63 2T+PR-Y+JAL			
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasieryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V		Nimellistajuuks
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**collie**

<b>UTU</b>	UTU OY	<b>CE</b>	<b>FI</b>
	MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR-Y+JAL		
InA	50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426334

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63		
		Yhdistelmäyliljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
		1 Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
		2.1	C16		
		2.2 Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
		2.3	C16		
		3.1	C16		
		3.2	C16		
		3.3	C16		
	4.1	C10			
	4.2	C10			
	4.3	C10			
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					