


VÄRI RAL 7024



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426374	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 2T+PR-Y JAL X 63A		Nimellisteho	50 Hz
PL / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	PH / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub> 400 V		
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	63 A	
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	
		Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
		Ympäristöolot	Normaalit
		EMC-käyttöympäristö	A ja B
		Paino	- kg

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR-Y JAL X 63A		
I <sub>nA</sub>	63 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	5.5.2021	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RP/2.11.2021	Keskustunnus	Piir.	n:o	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				

3426374

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63			
			Yhdistelmäylilijännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
			Ohjauksriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
		1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
		2.1		C16		
		2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
		2.3		C16		
		3.1		C16		
		3.2		C16		
		3.3		C16		
		4.1		C10		
		4.2		C10		
		4.3		C10		