



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426329	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 3806P63 2T+PR		4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I <sub>NA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I <sub>NA</sub>	50 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I <sub>NC</sub>	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR	I <sub>NA</sub>	50 A
		EN	61 439-3
		U <sub>n</sub>	400 V
		IP	34
		F	50 Hz
		TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426329

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63			
		Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)				
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			