


Keskukseen syvyys 160 mm

Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426329	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 2T+PR		Nimellisteho	50 Hz
PL / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Paino
			- kg

collie

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI	collie 3806P63 2T+PR	EN	61 439-3
I _{nA}	50 A	IP	34
U _n	400 V	TYÖ N:O	
F	50 Hz		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RS/17.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2

Arkistotunnus

Piir. n:o

3426329

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L+N+PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
<p>X1</p>		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	<p>Suunn. JK Tark. TV Hyv. PK</p>	<p>Pvm. 5.12.2013 Muutos RS/17.3.2023 Suhde</p>	<p>PÄÄKAAVIO Keskustunnus</p>	<p>Lehti 2/2 Piir. n:o</p>	<p>Arkistotunnus 3426329</p>
---	---	---	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------