



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426325	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 2T+PR 63A		Nimellisteho	50 Hz
PL / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n 400 V		
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Suojajärjestelmä	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 63 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I _{nc} - A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA	Paino	- kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR 63A		
I _{nA}	63 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. JK
Tark. TV
Hyv. PK

Pvm. 5.12.2013
Muutos RS/17.3.2023
Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426325

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63			
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)				
	1	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/17.3.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			