



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILPI:

I - VERKKO
II - VARAVOIMA

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3426345	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli	collie 3806P63 2T+PRG			
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un 400 V			
Apupiirin nimellisjännite	- V			
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V		
Nimellisvirta, keskus	InA	32/50 A		
Nimellisvirta, piirit	InC	- A		
Terminen rajavirta	Icw	ts < 10 kA		
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		
	Nimellistajuuus	50 Hz		
	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi		
	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä		
	Ympäristöolot	Normaalit		
	EMC-käyttöympäristö	A ja B		
	Paino	- kg		

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PRG		
InA	32/50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426345

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63			
		Kojevastake	32A			
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)				
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			