



PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426335	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 2T+PR+JAL			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasieryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellistaaajuus
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino
			- kg

collie

UTU	UTU OY	CE	FI
	MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR+JAL		
InA	50 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RS/20.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426335

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63			
			Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/20.3.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			