



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426335	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 2T+PR+JAL		Nimellisteho	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U <sub>n</sub> / V	PH / kW
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Suojajärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	50 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	Ympäristöolosuhteet
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA	Paino
			- kg

**collie**

<b>UTU</b>	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI	collie 3806P63 2T+PR+JAL		
I <sub>nA</sub>	50 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RS/20.3.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426335

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3L+N+PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
<p>X1</p>		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasiat 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
<p>TILAVARAUS 16 MOD</p>					

<p><b>UTU OY</b>          AHJONTIE 1, 28400 ULVILA          Puh. 02-550 800          www.utugroup.com</p>	Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos RS/20.3.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			

3426335