



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426335	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 3806P63 2T+PR+JAL		4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuus	50 Hz
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	I _{cw ts}	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR+JAL		
I _{nA}	50 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	5.12.2013
Tark.	TV	Muutos	RP/2.11.2021
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426335

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
KESKUKSEN ULKOPUOLELLA					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63		
		Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		

TILAVARAUS 16 MOD

Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. TV	Muutos RP/2.11.2021	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde			3426335