


VÄRI RAL 7024



Aihiot 1x48+2x37,5+2x22,5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426373	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8	
Malli collie 3806P63 2T+PR JAL X 63A			4--5 autom./vaihe 0,7	
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasiaryhmät 0,7	
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuks	50 Hz	
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojajous sähköiskulta	Suojajamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino	- kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR JAL X 63A		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	5.5.2021	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426373

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5–50mm²)	/63			
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)				
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RP	Pvm. 5.5.2021	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023		Keskustunnus	
	Hyv. PK	Suhde			