


Keskukseen syvyys 160 mm

1 x MC-MULTIGATE 16  
Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE  
JÄNNITETTÄ MITTARILTA  
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT  
IRROTETTAVA  
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN  
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426378	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8	
Malli collie 3824P63 2T+PR-Y 63A			4--5 autom./vaihe 0,7	
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasieryhmät 0,7	
Apupiirin nimellisjännite	- V	Nimellistajuuus	50 Hz	
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, keskus	InA	63 A	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot	Normaalit
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino	- kg

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3824P63 2T+PR-Y 63A		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:0	

**UTU** UTU OY  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/3	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o	
		3426378

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm <sup>2</sup> )	/63		
		Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
		Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		
	6.1		C16		
	6.2		C16		
	6.3		C16		
	7.1		C10		
	7.2		C10		
	7.3		C10		
	7.4		C16		
	7.5		C16		
	7.6		C16		

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RP	Pvm. 17.3.2022	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/3	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023		Keskustunnus	
	Hyv. JP	Suhde			

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	<p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.4</p> <p>8.5</p> <p>8.6</p>		<p>C10</p> <p>C10</p> <p>C10</p> <p>C16</p> <p>C16</p> <p>C16</p>		

Suunn. RP	Pvm. 17.3.2022	PÄÄKAAVIO	Lehti 3 / 3	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. JP	Suhde		3426378	