


Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

KESKUKSEN VÄRI RAL 7024

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA. MITTAUKSEN JÄLKEEN PALAUTA N- JA PE-KISKON YHDISTYS!

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426367	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	COLLIE38P100+PRX		4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Pistorasieryhmät 0,7
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellistajuuus
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	80 A	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Ympäristöolot
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Paino
			- kg

collie

UTU OY
MADE IN FINLAND

CE

MALLI

InA EN

Un Valm

F_n Valm.nro

IP Työnro

UTU **UTU OY**
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	17.3.2022	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)				3426367

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <ul style="list-style-type: none"> MAADOITUSELEKTRODI PUTKISTOMAADOITUS ANT. LAITTEIDEN MAAD. 					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/00		
<p>Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)</p>					
	1.1		C32		
	1.2	Asunto A	C32		
	1.3		C32		
<p>Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)</p>					
	2.1		C32		
	2.2	Asunto B	C32		
	2.3		C32		
<p>Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)</p>					
	3.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.3	Pistorasiat Asunto A	C16		
	4.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.3	Pistorasiat Asunto B	C16		
<p>TILAVARAUS 9 MOD</p>					

Suunn. RP	Pvm. 17.3.2022	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. JP	Suhde	3426367		