


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426354	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli collie 38P63+PR-Y		Nimellistajuuus	50 Hz
Pl / kW	InA / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	Suojajuus sähköiskulta
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojajamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	Normaalit
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	EMC-käyttöympäristö
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	A ja B
			Paino
			- kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 38P63+PR-Y	InA	50 A
		EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	TV	Pvm.	3.5.2017
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

Arkistotunnus

3426354

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²) Yhdistelmäyljännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)	/63		
<p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p>					
	1.1 1.2 1.3	Asunto A	C25 C25 C25		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	2.1 2.2 2.3	Asunto B	C25 C25 C25		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	3.1 3.2 3.3	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa Pistorasiat Asunto A	C16 C16 C16		
	4.1 4.2 4.3	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa Pistorasiat Asunto B	C16 C16 C16		
<p>TILAVARAUS 9 MOD</p>					