





Keskuksen syvyys 160 mm

Aihiot 1x48+4x37.5+4x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3426357	Nimellinen tasotuskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 38P63+PR X			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{NA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellijännite	U _n	400 V	Nimellisteho	50 Hz
Apupiirin nimellijännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{NA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{NC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

collie

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI collie 38P63+PR X

I_{NA} 50 A

EN 61 439-3

U_n 400 V

IP 34

F 50 Hz

TYÖ N:O

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn. RP Pvm. 17.3.2022
 Tark. JK Muutos
 Hyv. JP Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti 1/2 Arkistotunnus
 Piir. n:o

3426357

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
3L,N,PE POTENTIAALIN TASAUS MAADOITUSELEKTRODI PUTKISTOMAAOITUS ANT. LAITTEIDEN MAAD. KESKUKSEN ULKOPUOLELLA 001 80A AI/Cu KESKUKSEN SINETÖITY OSA L1, L2, L3 kWh X1 L1, L2, L3 kWh X1 L1, L2, L3 3X1 3X2 3F4 4x25A/30mA L1, L2, L3 4X1 4X2 4F4 4x25A/30mA TILAVARAUS 9 MOD					
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63		
	1.1		C25		
	1.2	Asunto A	C25		
	1.3		C25		
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	2.1		C25		
	2.2	Asunto B	C25		
	2.3		C25		
		Ohjausriviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	3.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	3.3	Pistorasiat Asunto A	C16		
	4.1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	4.3	Pistorasiat Asunto B	C16		