


Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm  
1 x MC-MULTIGATE 16

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3426351	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	collie 38P63			
P <sub>L</sub> / kW	I <sub>nA</sub> / A	U <sub>n</sub> / V	P <sub>H</sub> / kW	
Nimellisjännite	U <sub>n</sub>	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U <sub>i</sub>	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I <sub>nA</sub>	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I <sub>nc</sub>	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I <sub>cw 1s</sub>	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I <sub>pk</sub>	- kA		

**collie**

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 38P63		
I <sub>nA</sub>	50 A	EN	61 439-3
U <sub>n</sub>	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu

Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	TV	Muutos	RP/1.6.2021	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)		3426351		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
<p>3LN,PE</p> <p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p>					
<p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p>					
	01	Talokaapeli ( Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35 )	/63		
<p>KESKUKSEN SINETOITY OSA</p>					
	1.1 1.2 1.3	Asunto A	C25 C25 C25		
<p>X1</p>		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
	2.1 2.2 2.3	Asunto B	C25 C25 C25		
<p>X1</p>		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)			
<p>TILAVARAUS 15 MOD</p>					