



KESKUKSESSA SUOJAOSVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332377	Nimellinen tasoituserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-pointer3415-1000M			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

pointer

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-pointer3415-1000M		
InA	35 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

