



KESKUKSESSA SUOJAHOVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332377	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-pointer3415-1000M			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellisteho	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

pointer

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-pointer3415-1000M		
InA	35 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RS	Pvm.	2.1.2024
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o		

3332377

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
		Pääkytkin	40A			
	1.1		C16			
	1.2		C16			
	1.3		C16			
	2		C10			
			Pistorasia 16A+N+PE keskuksessa			
	3.1		C10			
	3.2		C10			
	3.3		C10			
	3.4		C16			
	3.5		C16			
	3.6		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			
	4.4		C16			
	4.5		C16			
	4.6		C16			