



KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332376	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-pointer3415-900M			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

pointer

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-pointer3415-900M		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RS	Pvm.	2.1.2024
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti 1/2
 Piir. n:o

Arkistotunnus

3332376

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C16		
	1.2		C16		
	1.3		C16		
	2		C10		
	3.1	Pistorasia 16A+N+PE keskuksessa	C10		
	3.2	Pistorasia 16A+N+PE keskuksessa	C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	4.4		C16		
	4.5		C16		
4.6		C16			

<p>UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utugroup.com</p>	Suunn. RS	Pvm. 2.1.2024	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
	Tark. JK	Muutos		Keskustunnus	
	Hyv. JP	Suhde			

3332376