



KESKUKSESSA SUOJA OVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332376	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli IT-pointer3415-900M			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	50 Hz
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Suojaus sähköiskulta
Nimellisvirta, keskus	InA	35 A	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	Maadoitusjärjestelmä
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	TN-S järjestelmä
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

pointer

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-pointer3415-900M		
InA	35 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RS	Pvm.	2.1.2024	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	JP	Suhde	1:10 (A4)				3332376

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	L1	1.1	C16		
	L2	1.2	C16		
	L3	1.3	C16		
	L1	2	C10		
	L1	3.1	Pistorasia 16A+N+PE keskuksessa	C10	
	L2	3.2	Pistorasia 16A+N+PE keskuksessa	C10	
	L3	3.3		C10	
	L1	3.4		C16	
	L2	3.5		C16	
	L3	3.6		C16	
	L1	4.1		C10	
	L2	4.2		C10	
	L3	4.3		C10	
	L1	4.4		C16	
	L2	4.5		C16	
L3	4.6		C16		