

Keskukseen syvyys 95 mm  
Takalevyssä puhkaistavat  
aukot 2kpl 160x100

## KESKUKSESSA SUOJAOSVI

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332368	Nimellinen tasoituserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-pointer 3415M V			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistaaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite		- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA		

**pointer**

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-pointer 3415M V		
InA	35 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

**UTU OY**  
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA  
Puh. 02-550 800  
www.utu.eu


















Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA  
Keskustunnus

Lehti 1/2  
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332368

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
					
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C16		
	1.2		C16		
	1.3		C16		
	2		C10		
	3.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	3.4		C16		
	3.5		C16		
	3.6		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	4.4		C16		
	4.5		C16		
	4.6		C16		